

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 42**

г.Атбасар
место составления

12.05.2023г.
Время 12:50

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** № 42 от 03.05.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** АНКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ – Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района.

БАЛГАБАЕВ МЕДЕТ ЕРБОЛАТОВИЧ – Главный специалист ОЧС Атбасарского района

НУРПЕЙСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ – Старший инженер ОЧС Атбасарского района

ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ – Инженер ОЧС Атбасарского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 630940000012. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Озерная (УЛИЦА), 18.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 11.05.2023-12.05.2023 гг.

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Оборудовать достаточным количеством запаса огнетушащих веществ, необходимых для тушения пожара. Основание: п.18 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по	п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила)	
2	На 1 этаже дополнительные двери запасного выхода смонтировать по направлению выхода. Основание: пп.1 п.33 Правил	п. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
3	В правом корпусе школы знак пожарной безопасности «Выход» привезти в технически исправное состояние. Основание: п.35 Правил	п. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4	На всех 3-х этажах школы на путях эвакуации демонтировать напольное покрытие из горючего материала (линолеум) и не допускать напольное покрытие из горючего материала на путях эвакуаций. Основание: пп.3 п.36 Правил	п. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
5	На 3 этаже на пути эвакуаций светильники оборудовать плафонами и защитными сетками, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: пп.2 п.86 Правил	п. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
6	В распределительных коробках кабинета №101 и в подсобном помещений, соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил	п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица(лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Мурташев Д.Д.

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Мурташев Д.Д. Мурташев Д.Д.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Мурташев Д.Д. Мурташев Д.Д.

Приложение на «___» листах.

«___» _____ 20__ г.

посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.