

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 17/\_\_\_\_\_**

г.Атбасар  
Место составления

26.03.2024 г.  
Время 12:55

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 17 от 04.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района  
НУРПЕЙСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района  
ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Инженер ОЧС Атбасарского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

630940000012, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Озерная (УЛИЦА), 18.

**5. Период проведения проверки 19.03.2024 - 26.03.2024**

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Ответственному лицу за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом



			Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила); срок устранения: 03.06.2024
2	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В здании школы дверь чердачного помещения закрыть на замок. Основание: п.28 Правил; срок устранения: 03.06.2024
3	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы обеспечить беспрепятственный доступ к первичным средствам пожаротушения. (Основание: пп.12 п.24 Правил; срок устранения: 03.06.2024
4	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Наружную пожарную лестницу подвергнуть к эксплуатационным испытаниям. Основание: п.26 Правил ; срок устранения: 03.06.2024
5	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить возможность людям, находящимся внутри здания, свободного открывания запоров на дверях эвакуационного выхода изнутри без ключа. Основание: п.34 Правил; срок устранения: 03.06.2024
6	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На объекте провести проверку электропроводки силовой и осветительной сети, с испытанием и измерением сопротивления изоляции проводов. Основание: п.87 Правил ; срок устранения: 03.06.2024
7	П. 112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В здании школы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода доукомплектовать рукавами и стволами. Основание: п.1576 Правил ; срок устранения: 03.06.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена: Кузнецова Т.А. К.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Кузнецова Т.А.



9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Ознакомлена: Кузнецова Т.А. К.

« 26 » 03 2024г.

