

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 29/_____

г.Атбасар
Место составления

26.03.2025 г.
Время 17:17

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 29 от 03.03.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ШАРИПОВ АБЫЛАЙХАН ТЕМИРБУЛАТОВИЧ - Начальник ОЧС Атбасарского района
НУРПЕИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района
ГАБДУЛЛИН АЛИШЕР МАРАТУЛЫ - Старший инженер ОЧС Атбасарского района
ЭЛКЕШ НУРЖАН БЕЙБИТУЛЫ - Инженер ОЧС Атбасарского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

630940000012, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Озерная (УЛИЦА), 18.

5. **Период проведения проверки** 12.03.2025 - 26.03.2025

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте разработать инструкцию, устанавливающей для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Основание: п.5 Правил пожарной безопасности

			утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила) ; срок устранения: 24.05.2025
2	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное 	На объекте всем сотрудникам пройти обучение по пожарно- техническому минимуму. Основание: п.8 Правил. ; срок устранения: 24.05.2025
3	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте разработать специальный журнал или автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово — предупредительного ремонта технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное  	На объекте приобрести достаточное количество запаса огнетушащих веществ, необходимых для тушения пожара. Основание: п.18 Правил; срок устранения: 24.05.2025
5	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Эвакуационный выход в здании школы обеспечить свободным открыванием изнутри без ключа. Основание: п.34 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
6	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое 	В здании школы знаки «Выход» привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
7	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На объекте провести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети.

		испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств проводятся в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10949). Основание: п.87 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое В распределительной коробке в подвале школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
9	П. 112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное В пожарном шкафу №1 пожарный ствол подсоединить к пожарному рукаву. Основание: п.1576 Правил; срок устранения: 24.05.2025
10	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, разработать следующую техническую документацию: 1) план-график и регламент работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; 2) инструкцию по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, - должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического

		обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями). Основание: п.70 Правил.; срок устранения: 24.05.2025
--	--	--

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Иванов Н.Б. Иванов

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«20» 03 2025 г.

